

SAFETYPOINT



Scrapyard Safety Training

Electrical Safety Checklist

OK	NO	N/A	Checklist Issue
			Are qualified maintenance employees instructed to make preliminary inspections and/or appropriate tests to determine what conditions exist before starting work on electrical equipment?
			When electrical equipment is to be serviced, maintained, or adjusted, are necessary switches open, locked out and tagged whenever possible?
			Are electrical tools and fixed equipment grounded or of the double-insulated type?
			Are electrical appliances such as vacuum cleaners, polishers, vending machines, etc., grounded??
			Are exposed wiring and cords with frayed or deteriorated insulation repaired or replaced promptly?
			Are flexible cords and cables free of splices?
			In wet or damp locations, are electrical tools and equipment protected?
			Are all energized parts of electrical circuits and equipment guarded against accidental contact by approved cabinets or enclosures?
			Is sufficient access and working space provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operations and maintenance?
			Are employees who regularly work on or around energized electrical equipment or lines trained in CPR?

Checklist Completed By _____

Checklist Completion Date _____



**Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.**

Voice of the Recycling Industry

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org

PUNTO DE SEGURIDAD

Capacitación en seguridad para depósitos de chatarra

Lista de verificación para seguridad eléctrica

CORRECTO	NO	N/A	Punto de la lista de verificación
			Los empleados calificados de mantenimiento, ¿reciben instrucciones para que realicen inspecciones preliminares y/o pruebas adecuadas a fin de determinar las condiciones existentes antes de iniciar el trabajo en equipos eléctricos?
			Cuando debe realizarse mantenimiento o ajustes en equipos eléctricos, ¿se abren, bloquean y etiquetan los interruptores, siempre que sea posible?
			Las herramientas eléctricas y los equipos fijos, ¿están conectados a tierra o son del tipo que cuenta con doble aislamiento?
			Los artefactos eléctricos (como aspiradoras, pulidoras o máquinas expendedoras, etc.), ¿están conectados a tierra?
			Los cables expuestos con aislamiento raído o deteriorado, ¿se reparan o reemplazan inmediatamente?
			Los cables flexibles, ¿están libres de empalmes?
			En ubicaciones mojadas o húmedas, ¿cuentan con protección las herramientas y equipos eléctricos?
			Las partes energizadas de los circuitos y equipos eléctricos, ¿están protegidas contra el contacto accidental mediante cajas o gabinetes aprobados?
			¿Se proporciona y mantiene suficiente acceso y espacio de trabajo con respecto a todos los equipos eléctricos como para permitir operaciones y mantenimiento rápidos y seguros?



Voice of the Recycling Industry

Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org

			Los empleados que trabajan habitualmente en o cerca de líneas o equipos eléctricos energizados, ¿están capacitados en cuanto a reanimación cardiopulmonar (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)?
--	--	--	---

Lista de verificación completada por _____

Fecha en que se completó la lista de verificación _____



Voice of the Recycling Industry

**Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.**

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org

Training Session Sign-In Sheet

Topic _____

Instructor _____

Location _____

Date _____

PRINT NAME	SIGNATURE
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	